



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Plocha	Objem	Výměna vzduchu	Přiváděný vzduch	Odváděný vzduch
1.01	ŠATNA II	16 m <sup>2</sup>	41 m <sup>3</sup>	7.3	300 m <sup>3</sup> /h	0 m <sup>3</sup> /h
1.02	DENNÍ MÍSTNOST II	110 m <sup>2</sup>	334 m <sup>3</sup>	2	660 m <sup>3</sup> /h	0 m <sup>3</sup> /h
1.03	UMÍVÁRNA I	15 m <sup>2</sup>	37 m <sup>3</sup>	14.1	0 m <sup>3</sup> /h	530 m <sup>3</sup> /h
1.04	KABINET	5 m <sup>2</sup>	13 m <sup>3</sup>	3.8	50 m <sup>3</sup> /h	0 m <sup>3</sup> /h
1.05	SKLAD	10 m <sup>2</sup>	25 m <sup>3</sup>	2	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
1.06	CHODBA III	3 m <sup>2</sup>	8 m <sup>3</sup>	0	0 m <sup>3</sup> /h	0 m <sup>3</sup> /h
1.07	CHODBA IV	3 m <sup>2</sup>	7 m <sup>3</sup>	0	0 m <sup>3</sup> /h	0 m <sup>3</sup> /h
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4 m <sup>2</sup>	11 m <sup>3</sup>	4.5	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
1.09	WC PERSONÁL	1 m <sup>2</sup>	3 m <sup>3</sup>	26	0 m <sup>3</sup> /h	80 m <sup>3</sup> /h
1.10	ZÁDVEŘÍ	3 m <sup>2</sup>	8 m <sup>3</sup>	6.6	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
1.11	PŘÍPRAVA JÍDEL	8 m <sup>2</sup>	19 m <sup>3</sup>	15.8	50 m <sup>3</sup> /h	300 m <sup>3</sup> /h
Celkový součet:		179 m <sup>2</sup>	506 m <sup>3</sup>		1060 m <sup>3</sup> /h	1060 m <sup>3</sup> /h

- ODA SÁNÍ VZDUCHU
- EHA VÝFUK VZDUCHU
- SUP PŘÍVOD VZDUCHU
- ETA ODVOD VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m<sup>3</sup>/h]  
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU [m<sup>3</sup>/h]
- POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU
- POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU
- POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽARNÍ IZOLACE
- STOUPAČKA - SMĚR NAHORA
- STOUPAČKA - SMĚR DOLU
- STOUPAČKA - PRŮBĚŽNÁ
- VZT JEDNOTKA
- DOHŘEV
- TLUMIČ HLUKU
- REGULAČNÍ KLAPKA
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- PŘÍVODNÍ DIFUSOR

POZNÁMKA: PRO VĚTRÁNÍ SE BUDE VYUŽÍVAT I PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ STAVEBNÍMI OTVORY

Zodp. projektant: Ing. Jiří Šíma, Ph.D.	Zkontroloval: Ing. Jiří Šíma, Ph.D.	Nakreslil: Ing. Tomáš Slivovský	 GREEN ENERGY PROJEKCE   REALIZACE   SERVIS
Název zakázky: <b>MŠ STŘELICE</b>			
Investor: Obec Střelice u Brna Náměstí Svobody 111/1, Střelice u Brna 664 47			
Místo stavby: Střelice u Brna p.č.1991/1 k.ú. Střelice u Brna			
Profese   účel: VZDUCHOVÉ TECHNIKA   DPS			
Obsah: <b>PŮDORYS 1NP</b>			
Stav dokumentu:	DPS	Číslo zakázky:	PRO-19-456
Datum vydání:	20.04.2020	Číslo revize:	
Formát:	ISO A3.1	Měřítko:	Jak je ukázáno
Č. výkresu:	03		